


4. DETAILZEICHNUNGEN ZWEISCHALIGE WAND

4.6.7. DACH – ATTIKAANSCHLUSS DACH NICHT BEGEHBAR

VERTIKALSCHNITT Attikaanschluss – Dach nicht begehbar



BEZEICHNUNGEN* Die angegebenen Werte können je nach eingesetztem Baustoff unterschiedlich sein.

Nr.	Bauteil	s [m]	p [kg/m ³]	λ [W/mK]	Nr.	Bauteil	s [m]	p [kg/m ³]	λ [W/mK]
1	Verblendmauerwerk	0,115	1800	0,99	7	Wärmedämmung	0,10	-	λ ₇
2	Wärmedämmplatte als Volldämmung	d ₁	-	λ ₁					
3	Mauerwerk	d ₃	-	λ ₃					
4	Stahlbeton	0,16	2300	2,3					
5	Innenputz	0,01	1400	0,70					
6	Wärmedämmung (als Gefälledämmung)	d ₂	-	λ ₂					